



## شہادۃ عدم ممانعۃ

**نوع الشهادة :** اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: المؤيد للتكييف

دقم السجل التجاري: 30261

12-0652-00 رقم قيد المنشأة:

العدد الاكتبه

التصنيف

اسم المنتج:

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج / المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمه السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلل الموقع
  2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنين معتمدين من الإداره العامه للدفاع المدني.
  3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للمختبريه المعتمده والموضجه في التقرير الفني المرفق.

16/02/2022

تاریخ الانتهاء :

17/02/2020

تاريخ الاعتماد:

## **مدير إدارة الوقاية الادارة العامة للدفاع المدني**

Page 1 of 2

DATE : 2020-02-17      التاریخ :  
 PERMIT PAC20001603      رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
 الإدارة العامة للدفاع المدني  
 إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير التقني

PRODUCT :	Smoke and heat Exhaust, units, components and equipment / Pressurization Fans	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Ventilation systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	المؤيد للتكييف	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN VE TIC A S / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, TECO motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 400 mm diameter, 5 blades.	AJ-TR400-F300

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- EEA-1902-0170_19-0 -	EFFECTIS	شهادة المختبرات المساعدة (من هيئات معتمدة) :
--	------------------------	----------	---

RECOMMENDATIONS	النحوبيات
-----------------	-----------

## NOTES/STANDARD:

EFFECTIS CERTIFICATE # EFR-1902-0170

VALIDITY DATE: 22/05/2021

TO 12101-3

Not for installation in commercial cooking exhaust system.

Not for installation on Guideway Transit and Passenger Rail Systems.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 92/90A (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defence).

مدير إدارة الوقاية  
 الإدارية العامة للدفاع المدني

/٤





## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

**بيانات المنشأة**

**المؤيد للتكييف** : الاسم التجاري:

رقم السجل التجاري: 30261

رقم قيد المنشأة: 12-0652-00

العدد الاكتبه

التصنيف

اسم المنتج:

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج / المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع
  2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
  3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للمختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

15/02/2022

تاریخ الانتهاء :

16/02/2020

تاريخ الاعتماد:

## **مدير إدارة الوقاية الادارة العامة للدفاع المدني**

Page 1 of 3

DATE : 2020-02-16      التاریخ :  
 PERMIT PAC20001602      رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
 الإدارة العامة للدفاع المدني  
 إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير التقني

PRODUCT :	Smoke and heat Exhaust, units, components and equipment / Pressurization Fans	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Ventilation systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	المؤيد للتكييف	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN VE TIC A S / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, LEROY SOMER OR GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 480 mm inlet diameter, 7 blades.	CVS-60NR
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, LEROY SOMER OR GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 536 mm inlet diameter, 7 blades.	CVS-100NR

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- EEA-1902- 0093_19-1 -	EFFECTIS	شهادة المختبرات المساعدة (من هيئات معتمدة) :
--	----------------------------	----------	---

RECOMMENDATIONS	النحوبيات
-----------------	-----------

## NOTES/STANDARD:

EFFECTIS CERTIFICATE # EFR-1902-0093

VALIDITY DATE: 22/05/2021

TO 12101-3

Not for installation in commercial cooking exhaust system.

Not for installation on Guideway Transit and Passenger Rail Systems.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 92/90A (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International

مدیر اداره الوقاية  
 عدیل  
 الإدارة العامة للدفاع المدني





مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤





## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشآة

الاسم التجاري: المؤيد للتكييف

رقم السجل التجاري: 30261

رقم قيد المنشأة: 12-0652-00

العدد الالكتروني

التصنيف:

اسم المنتج:

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج / المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع
  2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الادارة العامة للدفاع المدني.
  3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

12/02/2022

تاد

13/02/2020

تاریخ الاعتماد:

www.english-test.net

200

11

مختبر إدارة المقاول

الادارة العامة للدفاع المدني

18



DATE : 2020-02-13      التاریخ :  
 PERMIT PAC20001601      رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
 الإدارة العامة للدفاع المدني  
 إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير التقني

PRODUCT :	Smoke and heat Exhaust, units, components and equipment / Pressurization Fans	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Ventilation systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	المؤيد للتكييف	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN VE TIC SA. / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 900 mm diameter.	CVS-900
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 1000 mm diameter.	CVS-1000
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 1250 mm diameter.	CVS-1250

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- EEA-1902- 0094_19-2 -	EFFECTIS	شهادة المختبرات المساعدة (من هيئات معتمدة)
--	----------------------------	----------	---

RECOMMENDATIONS	النحوبيات
-----------------	-----------

## NOTES/STANDARD:

EFFECTIS CERTIFICATE # EFR-1902-0094

VALIDITY DATE: 22/05/2021

TO 12101-3

Not for installation in commercial cooking exhaust system.

Not for installation on Guidway Transit and Passenger Rail Systems.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance

(الإدارية العامة للدفاع المدني)

(ادارة الوقاية)

(١)

مدير إدارة الوقاية

الإدارية العامة للدفاع المدني

/٤



requirements of NFPA 92/90A (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defence).



الادارة العامة للدفاع المدني

ادارة الوقاية

(١)

مدير ادارة الوقاية

الادارة العامة للدفاع المدني

/٤





## شہادۃ عدم ممانعہ

## نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشآة

الاسم التجاري: المؤيد للتكييف

رقم السجل التجاري: 30261

رقم قيد المنشأة: 12-0652-00

العدد الاكتسيه

التصنيف

اسم المنتج:

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج / المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع
  2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الادارة العامة للدفاع المدني.
  3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

15/02/2022

تاریخ الانتهاء :

16/02/2020

تاريخ الاعتماد:

## **مدير إدارة الوقاية الإدارية العامة للدفاع المدني**

Page 1 of 3

DATE : 2020-02-16      التاریخ :  
 PERMIT PAC20001599      رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
 الإدارة العامة للدفاع المدني  
 إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير التقني

PRODUCT :	Smoke and heat Exhaust, units, components and equipment / Pressurization Fans	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Ventilation systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	المؤيد للتكييف	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN VE TIC SA. / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 400 mm diameter.	CVS-400
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 450 mm diameter.	CVS-450
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 500 mm diameter.	CVS-500
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 560 mm diameter.	CVS-560
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 630 mm diameter.	CVS-630
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 710 mm diameter.	CVS-710
Axial Smoke Exhaust Fan; Powered smoke and heat exhaust ventilator, GAMAK motors, insulation class H, 415 volts 50 hertz, Class F300, 800 mm diameter.	CVS-800

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- EEA-1902- 0094_19-2 -	EFFECTIS	شهادة المختبرات المساعدة (من هيئات معتمدة)
--	----------------------------	----------	---

RECOMMENDATIONS	النحوبيات
-----------------	-----------

NOTES/STANDARD:

EFFECTIS CERTIFICATE # EFR-1902-0094

VALIDITY DATE: 22/05/2021

TO 12101-3

مدير إدارة الوقاية  
 الإدارية العامة للدفاع المدني



Not for installation in commercial cooking exhaust system.

Not for installation on Guideway Transit and Passenger Rail Systems.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 92/90A (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defence).



مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤

